

2021年3月18日  
日本郵便株式会社  
北海道支社

## 幌延郵便局における危険物（灯油）漏洩事故の発生

幌延郵便局（北海道天塩郡幌延町、局長 佐藤 光浩）において、灯油タンク配管の破断により、灯油漏洩が発生しました。

このような事態が発生させ、町民の皆さまをはじめ、関係の皆さまには多大なご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。

今後こうした事案が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。

### 1 発生局

幌延郵便局  
〒098-3299  
北海道天塩郡幌延町三条北 1-8-2

### 2 発覚年月日

2021年1月15日（金）

### 3 流出物

灯油 約3,600リットル

### 4 概要

2021年1月6日（水）に給油業者により灯油を給油し、同年1月8日（金）にも灯油切れのため給油しました。

通常、3日に1回給油しているところ、給油間隔が短いことに気づき、給油業者による目視調査を実施したものの「異状なし」であったため、給油業者からの助言もあり、継続して給油しつつ、経過観察としていました。

しかし、その後も短期間の灯油切れが継続したため、同年1月15日（金）に工事業者により調査したところ、灯油漏洩の可能性が判明したため、ただちに灯油タンクの使用を停止し、同年1月18日（月）に給油管修繕工事を実施しました。

同年2月5日（金）に北海道宗谷総合振興局から発表されたペンケウブシ川への油流出についても、幌延郵便局敷地内における掘削調査による灯油の漏洩状況確認の結果、破断した配管から漏洩した油が道路側溝を伝い、ペンケウブシ川へ流出した蓋然性が高いことが判明しました。

### 5 原因

灯油タンク近くに埋設された給油配管の接続部分が破断していたためです。なお、破断した原因は不明です。

## 6 その他

2021年3月16日（火）および同年3月17日（水）に、幌延町内全世帯へお詫びのお知らせを配布しました。

今後は、北海道宗谷総合振興局、北海道開発局および幌延町のご指導のもと、以下の対策を実施いたします。

- ・幌延郵便局周辺の汚染土壌入替や道路側溝洗浄などを早急に実施します。
- ・ペンケウブシ川へ流出した油の除去を実施します。
- ・これ以外の地域に油などの流出があった場合についても、必要な対策を実施します。

以上

### 【報道関係の方の問い合わせ先】

日本郵便株式会社 北海道支社

経営管理本部 経営管理部（広報担当）

電話（直通）：011-214-4005